

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2022 0:00:00 - 31.01.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Буксирная ул, д. 11 (ООО "УК "ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130847

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2022	58.95	46.88	12.07	232.82	230.52	0.99	229.00	228.10	0.39	0.90	0.00	0.00	2.759	24.0	0.0	
02.01.2022	54.16	43.69	10.47	231.70	229.67	0.88	228.45	227.58	0.38	0.87	0.00	0.00	2.388	24.0	0.0	
03.01.2022	40.35	34.14	6.21	237.89	236.28	0.68	235.75	234.79	0.41	0.96	0.00	0.00	1.445	24.0	0.0	
04.01.2022	66.02	50.72	15.30	236.50	233.65	1.21	231.75	230.78	0.42	0.97	0.00	0.00	3.540	24.0	0.0	
05.01.2022	70.21	53.65	16.56	234.23	231.13	1.33	229.00	227.98	0.45	1.02	0.00	0.00	3.788	24.0	0.0	
06.01.2022	68.26	52.13	16.13	233.34	230.36	1.29	228.37	227.39	0.43	0.98	0.00	0.00	3.680	24.0	0.0	
07.01.2022	66.66	51.74	14.92	235.35	232.53	1.21	230.56	229.54	0.44	1.02	0.00	0.00	3.438	24.0	0.0	
08.01.2022	60.86	48.37	12.49	233.49	231.10	1.03	229.49	228.48	0.44	1.01	0.00	0.00	2.861	24.0	0.0	
09.01.2022	60.81	47.77	13.04	231.88	229.44	1.06	227.87	226.93	0.41	0.94	0.00	0.00	2.968	24.0	0.0	
10.01.2022	63.58	49.79	13.79	233.44	230.83	1.12	229.08	228.11	0.42	0.97	0.00	0.00	3.155	24.0	0.0	
11.01.2022	61.14	48.14	13.00	232.22	229.78	1.06	228.22	227.21	0.44	1.01	0.00	0.00	2.963	24.0	0.0	
12.01.2022	65.20	50.41	14.79	231.72	228.99	1.19	227.17	226.24	0.41	0.93	0.00	0.00	3.355	24.0	0.0	
13.01.2022	68.26	52.37	15.89	233.02	230.05	1.28	228.10	227.02	0.47	1.08	0.00	0.00	3.617	24.0	0.0	
14.01.2022	60.70	48.02	12.68	232.68	230.27	1.04	228.67	227.17	0.42	0.96	0.00	0.00	2.894	24.0	0.0	
15.01.2022	58.41	46.24	12.17	231.82	229.52	1.00	228.12	227.17	0.42	0.95	0.00	0.00	2.773	24.0	0.0	
16.01.2022	63.28	49.38	13.90	231.96	229.36	1.13	227.66	226.71	0.42	0.95	0.00	0.00	3.166	24.0	0.0	
17.01.2022	64.77	50.54	14.23	233.38	230.69	1.16	228.87	227.87	0.44	1.00	0.00	0.00	3.253	24.0	0.0	
18.01.2022	57.34	45.95	11.39	231.78	229.56	0.96	228.22	227.23	0.43	0.99	0.00	0.00	2.593	24.0	0.0	
19.01.2022	52.08	42.53	9.55	230.51	228.60	0.83	227.54	226.61	0.41	0.93	0.00	0.00	2.171	24.0	0.0	
20.01.2022	51.65	42.13	9.52	229.78	227.89	0.83	226.91	225.97	0.42	0.94	0.00	0.00	2.156	24.0	0.0	
21.01.2022	54.79	44.06	10.73	229.87	227.80	0.90	226.58	225.66	0.41	0.92	0.00	0.00	2.427	24.0	0.0	
22.01.2022	59.14	46.75	12.39	230.14	227.83	1.01	226.37	225.40	0.43	0.97	0.00	0.00	2.799	24.0	0.0	
23.01.2022	61.56	48.47	13.09	230.86	228.39	1.08	226.78	225.81	0.43	0.97	0.00	0.00	2.963	24.0	0.0	
24.01.2022	59.57	47.28	12.29	230.68	228.37	1.01	226.87	225.93	0.42	0.94	0.00	0.00	2.783	24.0	0.0	
25.01.2022	60.06	47.48	12.58	230.59	228.22	1.03	226.71	225.71	0.44	1.00	0.00	0.00	2.845	24.0	0.0	
26.01.2022	62.27	48.86	13.41	230.83	228.32	1.09	226.66	225.68	0.43	0.98	0.00	0.00	3.034	24.0	0.0	
27.01.2022	63.60	49.72	13.88	231.12	228.52	1.13	226.81	225.85	0.42	0.96	0.00	0.00	3.144	24.0	0.0	
28.01.2022	64.44	50.21	14.23	231.22	228.56	1.16	226.78	225.80	0.43	0.98	0.00	0.00	3.224	24.0	0.0	
29.01.2022	64.51	50.43	14.08	231.67	229.01	1.15	227.24	226.20	0.46	1.04	0.00	0.00	3.195	24.0	0.0	
30.01.2022	62.39	48.88	13.51	230.69	228.15	1.11	226.54	225.52	0.45	1.02	0.00	0.00	3.055	24.0	0.0	
31.01.2022	61.29	48.40	12.89	231.08	228.62	1.07	227.07	226.08	0.44	0.99	0.00	0.00	2.920	24.0	0.0	
Средние:	60.85	47.91	12.94	---	---	1.06	---	---	0.43	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7198.26	7122.01	---	7073.21	7043.06	---	30.15	---	---	91.352	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2021	3371.13	3335.05	3310.22	3296.98	13.24	44.522	346.0	0.0
31.01.2022	10569.39	10457.06	10383.43	10340.04	43.39	135.874	1090.0	0.0
Итого:	7198.26	7122.01	7073.21	7043.06	30.15	91.352	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2022 0:00:00 - 31.01.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Буксирная ул, д. 11 (ООО "УК "ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130847

Точка измерения: ТВ2 (не допуск 24.03.2022); Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.01.2022	65.87	52.99	12.88	22.59	26.84	22.13	26.51	-4.38	0.00	0.00	0.370	0.090	24.0	0.0	*
02.01.2022	64.37	52.31	12.06	23.59	26.94	23.16	26.68	-3.52	0.00	0.00	0.356	0.076	24.0	0.0	*
03.01.2022	33.63	33.11	0.52	34.53	29.32	34.29	29.14	5.15	0.00	0.00	0.320	0.180	24.0	0.0	*
04.01.2022	66.55	52.98	13.57	25.21	27.89	24.69	27.46	-2.77	0.00	0.00	0.490	0.162	24.0	0.0	*
05.01.2022	66.43	53.28	13.15	19.16	27.35	18.77	26.94	-8.17	0.00	0.00	0.295	0.054	24.0	0.0	*
06.01.2022	66.45	53.10	13.35	22.80	26.77	22.34	26.44	-4.10	0.00	0.00	0.369	0.074	24.0	0.0	*
07.01.2022	66.12	53.24	12.88	23.17	26.00	22.71	25.70	-2.99	0.00	0.00	0.390	0.096	24.0	0.0	*
08.01.2022	66.36	53.48	12.88	23.15	26.00	22.68	25.72	-3.04	0.00	0.00	0.366	0.076	24.0	0.0	*
09.01.2022	66.80	53.29	13.51	23.62	26.17	23.13	25.87	-2.74	0.00	0.00	0.492	0.192	24.0	0.0	*
10.01.2022	66.18	53.19	12.99	19.85	27.03	19.43	26.66	-7.23	0.00	0.00	0.298	0.048	24.0	0.0	*
11.01.2022	65.36	52.96	12.40	21.88	28.09	21.46	27.62	-6.16	0.00	0.00	0.289	0.022	24.0	0.0	*
12.01.2022	65.94	52.91	13.03	25.25	27.91	24.76	27.47	-2.71	0.00	0.00	0.465	0.154	24.0	0.0	*
13.01.2022	48.34	50.73	-2.39	73.94	22.07	73.11	21.80	51.31	0.00	0.00	2.435	1.922	24.0	0.0	*
14.01.2022	65.15	51.91	13.24	22.63	27.97	22.20	27.65	-5.45	0.00	0.00	0.351	0.060	24.0	0.0	*
15.01.2022	66.28	52.53	13.75	21.85	27.85	21.40	27.46	-6.06	0.00	0.00	0.300	0.008	24.0	0.0	*
16.01.2022	65.09	52.41	12.68	37.28	26.53	36.58	26.16	10.42	0.00	0.00	1.123	0.585	24.0	0.0	*
17.01.2022	48.12	49.79	-1.67	79.10	20.38	78.16	20.19	57.97	0.00	0.00	2.730	2.123	24.0	0.0	*
18.01.2022	63.69	50.14	13.55	23.88	24.29	23.44	24.04	-0.60	0.00	0.00	0.444	0.119	24.0	0.0	*
19.01.2022	62.18	48.04	14.14	42.11	22.30	41.33	22.06	19.27	0.00	0.00	1.411	0.833	24.0	0.0	
20.01.2022	62.66	48.34	14.32	40.17	22.30	39.44	22.06	17.38	0.00	0.00	1.315	0.751	24.0	0.0	
21.01.2022	64.34	49.40	14.94	32.74	22.38	32.10	22.14	9.96	0.00	0.00	0.959	0.473	24.0	0.0	*
22.01.2022	65.26	50.13	15.13	45.14	22.04	44.26	21.80	22.46	0.00	0.00	1.681	1.003	24.0	0.0	
23.01.2022	65.45	50.31	15.14	44.28	21.77	43.39	21.53	21.86	0.00	0.00	1.645	0.976	24.0	0.0	
24.01.2022	64.84	49.95	14.89	44.23	21.69	43.37	21.45	21.92	0.00	0.00	1.628	0.981	24.0	0.0	*
25.01.2022	65.18	50.30	14.88	41.56	22.03	40.74	21.79	18.95	0.00	0.00	1.463	0.855	24.0	0.0	*
26.01.2022	65.31	50.41	14.90	42.65	22.26	41.83	22.02	19.81	0.00	0.00	1.523	0.899	24.0	0.0	*
27.01.2022	65.30	50.15	15.15	45.69	21.60	44.78	21.36	23.42	0.00	0.00	1.735	1.055	24.0	0.0	
28.01.2022	64.95	49.85	15.10	47.09	21.62	46.19	21.38	24.81	0.00	0.00	1.807	1.109	24.0	0.0	
29.01.2022	62.54	48.68	13.86	40.78	21.69	40.02	21.45	18.57	0.00	0.00	1.373	0.807	24.0	0.0	*
30.01.2022	62.39	48.14	14.25	40.26	21.68	39.53	21.44	18.09	0.00	0.00	1.347	0.768	24.0	0.0	*
31.01.2022	62.35	48.55	13.80	42.43	21.76	41.66	21.52	20.14	0.00	0.00	1.448	0.861	24.0	0.0	
Средние:	62.89	50.54	12.35	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1092.61	760.52	1073.08	751.51	321.57	---	---	31.218	17.412	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.12.2021	406.32	372.78	398.60	368.46	30.14	8.575	3.687	346.0	0.0
31.01.2022	1498.93	1133.30	1471.68	1119.97	351.71	39.793	21.099	1090.0	0.0
Итого:	1092.61	760.52	1073.08	751.51	321.57	31.218	17.412	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2022 0:00:00 - 28.02.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Буксирная ул, д. 11 (ООО "УК "ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130847

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2022	55.74	44.97	10.77	230.57	228.46	0.92	227.18	226.23	0.42	0.95	0.00	0.00	2.439	24.0	0.0	
02.02.2022	49.96	41.22	8.74	229.32	227.51	0.79	226.58	225.59	0.44	0.99	0.00	0.00	1.979	24.0	0.0	
03.02.2022	51.11	41.94	9.17	229.37	227.52	0.81	226.48	225.59	0.39	0.89	0.00	0.00	2.072	24.0	0.0	
04.02.2022	52.25	42.73	9.52	229.43	227.53	0.83	226.45	225.52	0.41	0.93	0.00	0.00	2.150	24.0	0.0	
05.02.2022	50.82	41.79	9.03	229.18	227.35	0.80	226.37	225.41	0.42	0.96	0.00	0.00	2.038	24.0	0.0	
06.02.2022	53.08	42.92	10.16	229.49	227.52	0.86	226.45	225.51	0.42	0.94	0.00	0.00	2.296	24.0	0.0	
07.02.2022	58.07	46.10	11.97	230.39	228.13	0.99	226.78	225.73	0.46	1.05	0.00	0.00	2.711	24.0	0.0	
08.02.2022	60.12	47.38	12.74	230.57	228.18	1.04	226.69	225.75	0.42	0.94	0.00	0.00	2.882	24.0	0.0	
09.02.2022	59.47	46.97	12.50	230.70	228.32	1.04	226.86	225.84	0.45	1.02	0.00	0.00	2.827	24.0	0.0	
10.02.2022	59.09	46.80	12.29	231.19	228.84	1.02	227.42	226.41	0.45	1.01	0.00	0.00	2.790	24.0	0.0	
11.02.2022	54.88	43.89	10.99	230.05	227.91	0.93	226.77	225.81	0.42	0.96	0.00	0.00	2.487	24.0	0.0	
12.02.2022	56.71	45.23	11.48	230.12	227.92	0.96	226.64	225.72	0.41	0.92	0.00	0.00	2.599	24.0	0.0	
13.02.2022	55.77	44.98	10.79	230.13	228.05	0.91	226.73	225.81	0.41	0.92	0.00	0.00	2.439	24.0	0.0	
14.02.2022	58.45	46.57	11.88	230.57	228.33	0.98	226.88	225.96	0.41	0.92	0.00	0.00	2.691	24.0	0.0	
15.02.2022	57.47	46.12	11.35	230.68	228.49	0.95	227.09	226.15	0.41	0.94	0.00	0.00	2.572	24.0	0.0	
16.02.2022	52.67	43.14	9.53	233.24	231.32	0.83	230.18	229.25	0.40	0.93	0.00	0.00	2.192	24.0	0.0	
17.02.2022	51.95	42.37	9.58	231.33	229.41	0.83	228.33	227.42	0.40	0.91	0.00	0.00	2.184	24.0	0.0	
18.02.2022	54.83	44.35	10.48	232.15	230.11	0.88	228.85	227.91	0.41	0.94	0.00	0.00	2.393	24.0	0.0	
19.02.2022	53.24	43.37	9.87	231.82	229.86	0.85	228.67	227.71	0.42	0.96	0.00	0.00	2.250	24.0	0.0	
20.02.2022	50.77	41.77	9.00	230.94	229.10	0.80	228.12	227.11	0.44	1.01	0.00	0.00	2.054	24.0	0.0	
21.02.2022	51.26	42.22	9.04	231.87	230.03	0.80	228.98	228.05	0.41	0.93	0.00	0.00	2.065	24.0	0.0	
22.02.2022	50.34	41.53	8.81	231.48	229.69	0.78	228.66	227.78	0.39	0.88	0.00	0.00	2.011	24.0	0.0	
23.02.2022	48.12	40.20	7.92	231.25	229.57	0.73	228.62	227.77	0.37	0.85	0.00	0.00	1.807	24.0	0.0	
24.02.2022	49.07	40.81	8.26	231.59	229.88	0.74	228.94	227.99	0.42	0.95	0.00	0.00	1.889	24.0	0.0	
25.02.2022	51.24	42.22	9.02	231.71	229.89	0.79	228.83	227.89	0.41	0.94	0.00	0.00	2.059	24.0	0.0	
26.02.2022	51.93	42.72	9.21	231.54	229.68	0.81	228.56	227.66	0.39	0.90	0.00	0.00	2.100	24.0	0.0	
27.02.2022	50.05	41.72	8.33	231.47	229.74	0.75	228.70	227.82	0.39	0.88	0.00	0.00	1.902	24.0	0.0	
28.02.2022	51.02	42.24	8.78	231.28	229.49	0.78	228.39	227.48	0.40	0.91	0.00	0.00	2.002	24.0	0.0	
Средние:	53.55	43.51	10.04	---	---	0.86	---	---	0.41	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6463.43	6407.83	---	6375.20	6348.87	---	26.33	---	---	63.880	672.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2022	10569.39	10457.06	10383.43	10340.04	43.39	135.874	1090.0	0.0
28.02.2022	17032.82	16864.89	16758.63	16688.91	69.72	199.754	1762.0	0.0
Итого:	6463.43	6407.83	6375.20	6348.87	26.33	63.880	672.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2022 0:00:00 - 28.02.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Буксирная ул, д. 11 (ООО "УК "ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130847

Точка измерения: ТВ2 (не допуск 24.03.2022); Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.02.2022	61.06	47.59	13.47	41.27	21.87	40.57	21.63	18.94	0.00	0.00	1.350	0.798	24.0	0.0	
02.02.2022	58.73	46.10	12.63	37.40	21.96	36.78	21.72	15.06	0.00	0.00	1.091	0.620	24.0	0.0	*
03.02.2022	60.54	47.33	13.21	41.51	21.95	40.80	21.71	19.09	0.00	0.00	1.344	0.795	24.0	0.0	
04.02.2022	61.44	47.99	13.45	43.07	21.81	42.33	21.57	20.76	0.00	0.00	1.457	0.882	24.0	0.0	
05.02.2022	59.52	46.61	12.91	36.83	22.94	36.23	22.70	13.53	0.00	0.00	1.057	0.594	24.0	0.0	*
06.02.2022	61.68	48.01	13.67	35.34	22.74	34.71	22.50	12.21	0.00	0.00	1.006	0.522	24.0	0.0	*
07.02.2022	62.35	48.32	14.03	35.27	22.72	34.61	22.48	12.13	0.00	0.00	1.021	0.526	24.0	0.0	*
08.02.2022	62.36	48.32	14.04	33.62	22.77	33.01	22.53	10.48	0.00	0.00	0.926	0.449	24.0	0.0	*
09.02.2022	62.33	48.15	14.18	34.33	22.59	33.71	22.35	11.36	0.00	0.00	1.013	0.526	24.0	0.0	*
10.02.2022	62.20	48.03	14.17	34.33	22.52	33.73	22.28	11.45	0.00	0.00	0.987	0.497	24.0	0.0	*
11.02.2022	62.77	47.55	15.22	29.46	22.20	28.94	21.96	6.98	0.00	0.00	0.817	0.373	24.0	0.0	*
12.02.2022	62.27	47.19	15.08	35.82	21.99	35.18	21.75	13.43	0.00	0.00	1.101	0.559	24.0	0.0	*
13.02.2022	61.83	47.32	14.51	38.96	22.07	38.26	21.83	16.43	0.00	0.00	1.251	0.681	24.0	0.0	
14.02.2022	62.39	47.71	14.68	37.78	22.10	37.08	21.86	15.22	0.00	0.00	1.194	0.644	24.0	0.0	*
15.02.2022	61.75	47.49	14.26	38.67	21.99	37.98	21.75	16.23	0.00	0.00	1.230	0.673	24.0	0.0	
16.02.2022	60.02	46.43	13.59	37.13	21.82	36.48	21.58	14.90	0.00	0.00	1.112	0.603	24.0	0.0	*
17.02.2022	60.46	46.59	13.87	31.90	21.75	31.36	21.51	9.85	0.00	0.00	0.865	0.420	24.0	0.0	*
18.02.2022	62.05	48.20	13.85	32.12	21.81	31.55	21.57	9.98	0.00	0.00	0.869	0.424	24.0	0.0	*
19.02.2022	61.11	46.78	14.33	32.61	21.74	32.05	21.50	10.55	0.00	0.00	0.912	0.448	24.0	0.0	*
20.02.2022	58.82	45.75	13.07	34.63	21.64	34.07	21.40	12.67	0.00	0.00	0.964	0.521	24.0	0.0	*
21.02.2022	58.85	46.33	12.52	29.90	21.74	29.44	21.50	7.94	0.00	0.00	0.705	0.331	24.0	0.0	*
22.02.2022	59.43	46.34	13.09	37.31	21.82	36.70	21.58	15.12	0.00	0.00	1.104	0.621	24.0	0.0	
23.02.2022	55.93	43.94	11.99	30.63	21.86	30.18	21.62	8.56	0.00	0.00	0.727	0.369	24.0	0.0	*
24.02.2022	57.75	45.37	12.38	28.89	22.10	28.43	21.86	6.57	0.00	0.00	0.626	0.275	24.0	0.0	*
25.02.2022	60.05	47.07	12.98	33.93	22.17	33.34	21.93	11.41	0.00	0.00	0.916	0.474	24.0	0.0	*
26.02.2022	59.95	46.99	12.96	33.97	21.91	33.40	21.67	11.73	0.00	0.00	0.937	0.497	24.0	0.0	*
27.02.2022	57.16	45.25	11.91	35.67	21.65	35.14	21.41	13.73	0.00	0.00	0.968	0.548	24.0	0.0	
28.02.2022	59.81	47.06	12.75	34.11	21.78	33.53	21.54	11.99	0.00	0.00	0.949	0.513	24.0	0.0	*
Средние:	60.52	46.99	13.53	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	986.46	618.01	969.59	611.29	358.30	---	---	28.499	15.183	672.0	0.0	

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31.01.2022	1498.93	1133.30	1471.68	1119.97	351.71	39.793	21.099	1090.0	0.0
28.02.2022	2485.39	1751.31	2441.27	1731.26	710.01	68.292	36.282	1762.0	0.0
Итого:	986.46	618.01	969.59	611.29	358.30	28.499	15.183	672.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2022 0:00:00 - 31.03.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Буксирная ул, д. 11 (ООО "УК "ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130847

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2022	51.94	42.83	9.11	231.62	229.80	0.79	228.62	227.76	0.38	0.86	0.00	0.00	2.079	24.0	0.0	
02.03.2022	52.76	43.41	9.35	231.75	229.87	0.81	228.69	227.76	0.41	0.93	0.00	0.00	2.133	24.0	0.0	
03.03.2022	54.78	44.77	10.01	232.72	230.75	0.85	229.42	228.54	0.38	0.88	0.00	0.00	2.295	24.0	0.0	
04.03.2022	53.74	43.89	9.85	231.85	229.89	0.85	228.67	227.73	0.41	0.94	0.00	0.00	2.250	24.0	0.0	
05.03.2022	55.99	45.33	10.66	232.98	230.90	0.90	229.54	228.60	0.41	0.94	0.00	0.00	2.440	24.0	0.0	
06.03.2022	60.25	48.02	12.23	233.60	231.26	1.01	229.66	228.69	0.42	0.97	0.00	0.00	2.804	24.0	0.0	
07.03.2022	66.85	52.21	14.64	234.57	231.81	1.18	229.77	228.82	0.41	0.95	0.00	0.00	3.360	24.0	0.0	
08.03.2022	70.71	54.60	16.11	234.79	231.74	1.31	229.47	228.50	0.42	0.97	0.00	0.00	3.691	24.0	0.0	
09.03.2022	71.85	55.24	16.61	234.53	231.39	1.35	229.08	228.02	0.46	1.06	0.00	0.00	3.802	24.0	0.0	
10.03.2022	69.86	54.06	15.80	233.92	230.93	1.29	228.76	227.70	0.46	1.06	0.00	0.00	3.611	24.0	0.0	
11.03.2022	68.21	53.13	15.08	233.98	231.11	1.23	229.01	227.98	0.45	1.03	0.00	0.00	3.449	24.0	0.0	
12.03.2022	65.81	51.56	14.25	232.94	230.25	1.16	228.30	227.33	0.43	0.97	0.00	0.00	3.251	24.0	0.0	
13.03.2022	65.50	51.62	13.88	233.90	231.23	1.15	229.28	228.27	0.44	1.01	0.00	0.00	3.176	24.0	0.0	
14.03.2022	61.33	48.90	12.43	234.08	231.68	1.03	230.00	229.03	0.42	0.97	0.00	0.00	2.853	24.0	0.0	
15.03.2022	60.78	48.49	12.29	235.44	233.06	1.02	231.36	230.42	0.41	0.94	0.00	0.00	2.841	24.0	0.0	
16.03.2022	61.20	48.86	12.34	234.89	232.19	1.16	230.80	229.55	0.54	1.25	0.00	0.00	2.844	24.0	0.0	
17.03.2022	59.09	47.57	11.52	233.43	231.21	0.96	229.63	228.70	0.41	0.93	0.00	0.00	2.642	24.0	0.0	
18.03.2022	54.91	44.78	10.13	231.79	229.81	0.86	228.49	227.62	0.38	0.87	0.00	0.00	2.308	24.0	0.0	
19.03.2022	50.50	42.04	8.46	231.19	229.45	0.76	228.39	227.46	0.41	0.93	0.00	0.00	1.928	24.0	0.0	
20.03.2022	47.14	39.76	7.38	230.19	228.60	0.69	227.75	226.82	0.41	0.93	0.00	0.00	1.674	24.0	0.0	
21.03.2022	48.46	40.47	7.99	230.50	228.83	0.73	227.91	227.00	0.40	0.91	0.00	0.00	1.816	24.0	0.0	
22.03.2022	48.70	40.66	8.04	230.78	229.11	0.73	228.14	227.20	0.41	0.94	0.00	0.00	1.831	24.0	0.0	
23.03.2022	48.17	40.44	7.73	231.00	229.37	0.71	228.41	227.51	0.39	0.90	0.00	0.00	1.764	24.0	0.0	
24.03.2022	48.42	40.70	7.72	230.97	229.35	0.70	228.35	227.48	0.38	0.87	0.00	0.00	1.757	24.0	0.0	
25.03.2022	50.19	41.87	8.32	232.41	230.69	0.74	229.60	228.75	0.37	0.85	0.00	0.00	1.908	24.0	0.0	
26.03.2022	53.04	43.71	9.33	236.80	234.91	0.80	233.62	232.73	0.38	0.89	0.00	0.00	2.176	24.0	0.0	
27.03.2022	50.70	42.23	8.47	236.64	234.87	0.75	233.72	232.85	0.37	0.87	0.00	0.00	1.977	24.0	0.0	
28.03.2022	48.75	40.75	8.00	233.86	232.18	0.72	231.22	230.26	0.42	0.96	0.00	0.00	1.849	24.0	0.0	
29.03.2022	54.29	44.11	10.18	233.17	231.19	0.85	229.92	229.00	0.40	0.92	0.00	0.00	2.333	24.0	0.0	
30.03.2022	55.34	45.07	10.27	234.22	232.21	0.86	230.82	229.89	0.40	0.93	0.00	0.00	2.365	24.0	0.0	
31.03.2022	54.92	44.72	10.20	233.69	231.71	0.85	230.35	229.47	0.38	0.88	0.00	0.00	2.343	24.0	0.0	
Средние:	56.91	45.99	10.92	---	---	0.93	---	---	0.41	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7228.20	7161.35	---	7116.75	7087.44	---	29.31	---	---	77.550	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2022	17032.82	16864.89	16758.63	16688.91	69.72	199.754	1762.0	0.0
31.03.2022	24261.02	24026.24	23875.38	23776.35	99.03	277.304	2506.0	0.0
Итого:	7228.20	7161.35	7116.75	7087.44	29.31	77.550	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2022 0:00:00 - 31.03.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Буксирная ул, д. 11 (ООО "УК "ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130847

Точка измерения: ТВ2 (не допуск 24.03.2022); Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.03.2022	61.04	47.54	13.50	31.37	21.63	30.83	21.39	9.44	0.00	0.00	0.817	0.398	24.0	0.0	
02.03.2022	61.25	48.02	13.23	33.82	21.51	33.22	21.27	11.95	0.00	0.00	0.960	0.504	24.0	0.0	*
03.03.2022	61.59	47.76	13.83	36.60	21.37	35.95	21.13	14.82	0.00	0.00	1.148	0.631	24.0	0.0	*
04.03.2022	61.85	47.59	14.26	37.83	21.51	37.16	21.27	15.89	0.00	0.00	1.205	0.667	24.0	0.0	
05.03.2022	61.94	47.96	13.98	36.09	21.44	35.44	21.20	14.24	0.00	0.00	1.113	0.606	24.0	0.0	*
06.03.2022	61.96	48.51	13.45	29.86	21.72	29.33	21.48	7.85	0.00	0.00	0.783	0.375	24.0	0.0	*
07.03.2022	62.07	48.46	13.61	32.88	22.02	32.29	21.78	10.51	0.00	0.00	0.911	0.461	24.0	0.0	*
08.03.2022	62.77	48.88	13.89	34.51	22.19	33.88	21.95	11.93	0.00	0.00	1.002	0.519	24.0	0.0	*
09.03.2022	63.08	49.04	14.04	38.34	22.30	37.62	22.06	15.56	0.00	0.00	1.219	0.676	24.0	0.0	*
10.03.2022	63.15	48.98	14.17	36.95	22.48	36.26	22.24	14.02	0.00	0.00	1.129	0.604	24.0	0.0	
11.03.2022	62.53	48.57	13.96	36.15	22.28	35.50	22.04	13.46	0.00	0.00	1.082	0.573	24.0	0.0	
12.03.2022	62.51	48.79	13.72	36.73	21.92	36.04	21.68	14.36	0.00	0.00	1.124	0.616	24.0	0.0	*
13.03.2022	62.43	48.94	13.49	34.11	22.14	33.50	21.90	11.60	0.00	0.00	0.996	0.523	24.0	0.0	*
14.03.2022	62.15	48.37	13.78	33.20	22.39	32.60	22.15	10.45	0.00	0.00	0.920	0.458	24.0	0.0	*
15.03.2022	62.49	47.93	14.56	37.07	22.52	36.41	22.28	14.13	0.00	0.00	1.148	0.609	24.0	0.0	*
16.03.2022	62.25	48.22	14.03	35.03	22.51	34.40	22.27	12.13	0.00	0.00	1.025	0.523	24.0	0.0	*
17.03.2022	62.12	48.18	13.94	31.77	22.38	31.20	22.14	9.06	0.00	0.00	0.833	0.387	24.0	0.0	*
18.03.2022	62.30	48.47	13.83	39.46	22.50	38.77	22.26	16.51	0.00	0.00	1.253	0.711	24.0	0.0	*
19.03.2022	60.66	47.73	12.93	42.77	22.85	42.05	22.61	19.44	0.00	0.00	1.374	0.818	24.0	0.0	
20.03.2022	55.75	44.04	11.71	38.69	22.62	38.15	22.38	15.77	0.00	0.00	1.070	0.639	24.0	0.0	*
21.03.2022	57.65	45.41	12.24	32.21	23.09	31.71	22.85	8.86	0.00	0.00	0.788	0.397	24.0	0.0	*
22.03.2022	58.61	45.87	12.74	36.21	23.19	35.63	22.95	12.68	0.00	0.00	0.984	0.533	24.0	0.0	*
23.03.2022	59.42	46.84	12.58	36.59	22.70	36.01	22.46	13.55	0.00	0.00	1.033	0.577	24.0	0.0	*
24.03.2022	51.78	48.99	2.79	66.52	20.49	65.63	20.26	45.37	0.00	0.00	2.255	1.425	24.0	0.0	*
25.03.2022	60.87	50.10	10.77	33.79	22.66	33.20	22.42	10.78	0.00	0.00	0.849	0.499	24.0	0.0	*
26.03.2022	62.76	51.06	11.70	47.35	21.05	46.48	20.81	25.67	0.00	0.00	1.723	1.177	24.0	0.0	
27.03.2022	58.75	47.69	11.06	47.92	20.33	47.13	20.09	27.04	0.00	0.00	1.672	1.175	24.0	0.0	
28.03.2022	56.44	45.89	10.55	31.80	21.04	31.33	20.80	10.53	0.00	0.00	0.780	0.454	24.0	0.0	*
29.03.2022	63.48	50.09	13.39	41.73	21.21	40.97	20.97	20.00	0.00	0.00	1.452	0.903	24.0	0.0	
30.03.2022	63.37	50.17	13.20	42.67	20.92	41.86	20.68	21.18	0.00	0.00	1.506	0.955	24.0	0.0	
31.03.2022	63.99	50.65	13.34	47.93	21.12	47.03	20.88	26.15	0.00	0.00	1.816	1.187	24.0	0.0	
Средние:	61.06	48.22	12.85	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1177.95	680.08	1157.58	672.65	484.93	---	---	35.970	20.580	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
28.02.2022	2485.39	1751.31	2441.27	1731.26	710.01	68.292	36.282	1762.0	0.0
31.03.2022	3663.34	2431.39	3598.85	2403.91	1194.94	104.262	56.862	2506.0	0.0
Итого:	1177.95	680.08	1157.58	672.65	484.93	35.970	20.580	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2022 0:00:00 - 30.04.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Буксирная ул, д. 11 (ООО "УК "ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130847

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2022	53.15	43.77	9.38	233.51	231.62	0.81	230.38	229.49	0.39	0.89	0.00	0.00	2.158	24.0	0.0	
02.04.2022	50.55	42.00	8.55	232.63	230.88	0.76	229.79	228.89	0.39	0.90	0.00	0.00	1.962	24.0	0.0	
03.04.2022	48.95	40.98	7.97	232.40	230.68	0.74	229.73	228.79	0.41	0.94	0.00	0.00	1.829	24.0	0.0	
04.04.2022	48.48	40.89	7.59	231.87	230.28	0.69	229.25	228.38	0.38	0.87	0.00	0.00	1.732	24.0	0.0	
05.04.2022	48.64	40.87	7.77	231.28	229.66	0.70	228.66	227.78	0.39	0.88	0.00	0.00	1.774	24.0	0.0	
06.04.2022	48.55	40.70	7.85	231.60	229.96	0.71	228.98	228.09	0.39	0.89	0.00	0.00	1.793	24.0	0.0	
07.04.2022	48.27	40.52	7.75	232.62	230.99	0.70	230.01	229.11	0.39	0.90	0.00	0.00	1.778	24.0	0.0	
08.04.2022	48.61	40.82	7.79	232.87	231.25	0.70	230.26	229.36	0.39	0.90	0.00	0.00	1.786	24.0	0.0	
09.04.2022	49.89	41.92	7.97	235.12	233.43	0.72	232.30	231.45	0.37	0.85	0.00	0.00	1.849	24.0	0.0	
10.04.2022	45.99	39.55	6.44	233.89	232.39	0.64	231.48	230.58	0.39	0.90	0.00	0.00	1.486	24.0	0.0	
11.04.2022	43.59	37.96	5.63	232.84	231.47	0.59	230.69	229.82	0.38	0.87	0.00	0.00	1.296	24.0	0.0	
12.04.2022	43.51	37.93	5.58	233.27	231.89	0.59	231.15	230.31	0.36	0.84	0.00	0.00	1.284	24.0	0.0	
13.04.2022	42.91	37.47	5.44	232.02	230.69	0.57	229.96	229.10	0.37	0.86	0.00	0.00	1.248	24.0	0.0	
14.04.2022	40.84	36.06	4.78	231.01	229.74	0.55	229.13	228.30	0.36	0.83	0.00	0.00	1.089	24.0	0.0	
15.04.2022	40.35	35.59	4.76	230.34	229.09	0.54	228.53	227.63	0.39	0.90	0.00	0.00	1.085	24.0	0.0	
16.04.2022	39.41	34.61	4.80	230.86	229.61	0.54	229.09	228.26	0.36	0.83	0.00	0.00	1.097	24.0	0.0	
17.04.2022	41.02	35.63	5.39	233.59	232.26	0.57	231.67	230.82	0.37	0.85	0.00	0.00	1.247	24.0	0.0	
18.04.2022	42.48	36.46	6.02	234.80	233.39	0.60	232.71	231.84	0.37	0.87	0.00	0.00	1.397	24.0	0.0	
19.04.2022	48.10	40.69	7.41	237.00	235.40	0.68	234.37	233.49	0.38	0.88	0.00	0.00	1.733	24.0	0.0	
20.04.2022	48.03	40.87	7.16	237.33	235.77	0.66	234.73	233.85	0.38	0.88	0.00	0.00	1.676	24.0	0.0	
21.04.2022	48.18	40.98	7.20	236.39	234.83	0.66	233.73	232.91	0.35	0.82	0.00	0.00	1.680	24.0	0.0	
22.04.2022	48.32	41.04	7.28	236.51	234.92	0.67	233.86	233.01	0.36	0.85	0.00	0.00	1.700	24.0	0.0	
23.04.2022	48.23	41.07	7.16	236.92	235.37	0.66	234.30	233.46	0.36	0.84	0.00	0.00	1.676	24.0	0.0	
24.04.2022	48.41	41.34	7.07	237.40	235.86	0.65	234.72	233.89	0.35	0.83	0.00	0.00	1.653	24.0	0.0	
25.04.2022	48.49	41.63	6.86	238.16	236.65	0.64	235.47	234.66	0.34	0.81	0.00	0.00	1.611	24.0	0.0	
26.04.2022	47.40	41.03	6.37	238.09	236.63	0.62	235.54	234.69	0.36	0.85	0.00	0.00	1.500	24.0	0.0	
27.04.2022	42.67	37.94	4.73	236.89	235.62	0.54	234.77	233.95	0.35	0.82	0.00	0.00	1.106	24.0	0.0	
28.04.2022	38.47	34.64	3.83	234.88	233.74	0.49	233.22	232.34	0.38	0.88	0.00	0.00	0.893	24.0	0.0	
29.04.2022	35.81	32.34	3.47	234.77	233.66	0.47	233.32	232.46	0.37	0.86	0.00	0.00	0.809	24.0	0.0	
30.04.2022	40.26	35.10	5.16	234.68	233.38	0.56	232.79	231.97	0.35	0.82	0.00	0.00	1.198	24.0	0.0	
Средние:	45.59	39.08	6.51	---	---	0.63	---	---	0.37	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7025.54	6981.11	---	6954.59	6928.68	---	25.91	---	---	45.125	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2022	24261.02	24026.24	23875.38	23776.35	99.03	277.304	2506.0	0.0
30.04.2022	31286.56	31007.35	30829.97	30705.03	124.94	322.429	3226.0	0.0
Итого:	7025.54	6981.11	6954.59	6928.68	25.91	45.125	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2022 0:00:00 - 30.04.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Буксирная ул, д. 11 (ООО "УК "ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130847

Точка измерения: ТВ2 (не допуск 24.03.2022); Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.04.2022	63.09	49.83	13.26	51.28	20.65	50.34	20.41	29.93	0.00	0.00	2.007	1.345	24.0	0.0	
02.04.2022	61.07	47.73	13.34	43.70	20.73	42.92	20.49	22.43	0.00	0.00	1.528	0.957	24.0	0.0	
03.04.2022	59.22	46.25	12.97	39.67	20.19	39.01	19.95	19.06	0.00	0.00	1.296	0.792	24.0	0.0	*
04.04.2022	62.61	48.80	13.81	45.34	20.28	44.54	20.04	24.50	0.00	0.00	1.685	1.068	24.0	0.0	
05.04.2022	58.36	45.61	12.75	37.94	20.46	37.30	20.22	17.08	0.00	0.00	1.186	0.729	24.0	0.0	*
06.04.2022	59.35	46.41	12.94	41.91	20.67	41.21	20.43	20.78	0.00	0.00	1.390	0.861	24.0	0.0	
07.04.2022	58.93	46.35	12.58	37.35	20.26	36.72	20.02	16.70	0.00	0.00	1.151	0.685	24.0	0.0	
08.04.2022	59.85	46.98	12.87	44.33	20.13	43.59	19.89	23.70	0.00	0.00	1.554	0.994	24.0	0.0	
09.04.2022	60.47	47.34	13.13	47.52	19.37	46.70	19.13	27.57	0.00	0.00	1.775	1.167	24.0	0.0	
10.04.2022	61.73	47.77	13.96	51.55	18.88	50.65	18.64	32.01	0.00	0.00	2.074	1.387	24.0	0.0	
11.04.2022	60.92	47.88	13.04	51.06	18.62	50.16	18.38	31.78	0.00	0.00	2.015	1.360	24.0	0.0	
12.04.2022	59.51	46.70	12.81	53.58	18.29	52.66	18.05	34.61	0.00	0.00	2.114	1.455	24.0	0.0	
13.04.2022	57.06	45.19	11.87	46.33	17.98	45.61	17.74	27.87	0.00	0.00	1.656	1.136	24.0	0.0	
14.04.2022	57.28	45.33	11.95	49.55	17.54	48.80	17.30	31.50	0.00	0.00	1.849	1.286	24.0	0.0	
15.04.2022	36.59	43.22	-6.63	138.35	9.31	137.36	9.22	128.14	0.00	0.00	3.989	3.208	24.0	0.0	*
16.04.2022	41.21	41.74	-0.53	74.58	16.59	73.92	16.45	57.47	0.00	0.00	2.083	1.504	24.0	0.0	*
17.04.2022	58.00	46.83	11.17	46.26	19.29	45.52	19.06	26.46	0.00	0.00	1.610	1.049	24.0	0.0	
18.04.2022	59.09	46.86	12.23	36.60	18.84	35.99	18.60	17.39	0.00	0.00	1.172	0.740	24.0	0.0	*
19.04.2022	61.04	48.05	12.99	40.87	17.90	40.18	17.66	22.52	0.00	0.00	1.487	0.970	24.0	0.0	
20.04.2022	62.25	49.06	13.19	49.15	17.18	48.25	16.94	31.31	0.00	0.00	2.012	1.384	24.0	0.0	
21.04.2022	46.80	45.74	1.06	75.89	17.28	75.04	17.08	57.96	0.00	0.00	2.505	2.072	24.0	0.0	*
22.04.2022	49.91	48.83	1.08	53.31	21.44	52.64	21.21	31.43	0.00	0.00	1.508	1.195	24.0	0.0	*
23.04.2022	59.52	49.91	9.61	31.56	21.40	31.04	21.16	9.88	0.00	0.00	0.773	0.465	24.0	0.0	*
24.04.2022	59.59	50.78	8.81	14.31	21.27	14.07	21.03	-6.96	0.00	0.00	0.394	0.258	24.0	0.0	*
25.04.2022	63.12	52.35	10.77	0.00	21.48	0.00	21.24	-21.24	0.00	0.00	0.000	0.000	24.0	0.0	*
26.04.2022	62.56	52.07	10.49	0.00	21.96	0.00	21.71	-21.71	0.00	0.00	0.000	0.000	24.0	0.0	*
27.04.2022	62.03	52.01	10.02	45.28	21.49	44.45	21.25	23.20	0.00	0.00	1.617	1.167	24.0	0.0	*
28.04.2022	59.88	50.10	9.78	50.36	20.96	49.53	20.72	28.81	0.00	0.00	1.782	1.295	24.0	0.0	
29.04.2022	57.76	48.29	9.47	49.33	20.97	48.59	20.73	27.86	0.00	0.00	1.665	1.202	24.0	0.0	
30.04.2022	57.05	47.71	9.34	50.53	20.96	49.73	20.72	29.01	0.00	0.00	1.703	1.235	24.0	0.0	
Средние:	57.86	47.72	10.14	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1397.49	582.37	1376.52	575.47	801.05	---	---	47.580	32.966	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2022	3663.34	2431.39	3598.85	2403.91	1194.94	104.262	56.862	2506.0	0.0
30.04.2022	5060.83	3013.76	4975.37	2979.38	1995.99	151.842	89.828	3226.0	0.0
Итого:	1397.49	582.37	1376.52	575.47	801.05	47.580	32.966	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации