

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2024 0:00:00 - 31.10.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Буксирная ул, д. 19 (4 УК "ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ")

Прибор: МАЛАХИТ-ТС8/Омега-ТР Заводской номер: 10263

Точка измерения: Система 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: Питерфлоу PC SN 40118

Обратка: Питерфлоу PC SN 40119

Схема измерений: Закрытая с расходомером в подающей трубе

Датчик температуры:

КТПТР-05 SN 10508

КТПТР-05 SN 10508 А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Q	ta	txв	T раб	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	атм	атм	ГКал	°C	°C	ч	
01.10.2024	37.43	32.09	5.34	104.76	103.37	104.05	102.85	1.15	0.90	0.60	0.554	0.00	5.00	24.0	
02.10.2024	41.44	35.04	6.41	119.57	117.93	118.58	117.22	1.15	0.90	0.60	0.758	0.00	5.00	24.0	
03.10.2024	43.14	36.35	6.79	118.84	117.18	117.78	116.42	1.15	0.90	0.60	0.799	0.00	5.00	24.0	
04.10.2024	40.23	34.56	5.67	119.69	118.09	118.76	117.40	1.15	0.90	0.60	0.673	0.00	5.00	24.0	
05.10.2024	40.75	34.65	6.10	119.31	117.70	118.35	117.02	1.13	0.90	0.60	0.721	0.00	5.00	24.0	
06.10.2024	41.10	34.80	6.31	119.17	117.57	118.20	116.88	1.13	0.90	0.60	0.745	0.00	5.00	24.0	
07.10.2024	42.84	35.89	6.95	119.24	117.61	118.19	116.88	1.12	0.90	0.60	0.821	0.00	5.00	24.0	
08.10.2024	41.68	35.36	6.31	116.74	115.17	115.76	114.47	1.12	0.90	0.60	0.731	0.00	5.00	24.0	
09.10.2024	42.16	35.16	7.00	116.34	114.76	115.34	114.07	1.11	0.90	0.60	0.806	0.00	5.00	24.0	
10.10.2024	44.18	36.40	7.78	116.19	114.47	115.10	113.74	1.20	0.90	0.60	0.894	0.00	5.00	24.0	
11.10.2024	45.17	36.60	8.58	116.57	114.91	115.43	114.16	1.11	0.90	0.60	0.990	0.00	5.00	24.0	
12.10.2024	46.06	37.09	8.97	116.53	114.87	115.35	114.10	1.09	0.90	0.60	1.034	0.00	5.00	24.0	
13.10.2024	46.29	37.22	9.07	116.49	114.83	115.29	114.06	1.07	0.90	0.60	1.045	0.00	5.00	24.0	
14.10.2024	45.78	36.92	8.86	116.45	114.82	115.28	114.06	1.07	0.90	0.60	1.021	0.00	5.00	24.0	
15.10.2024	44.82	36.32	8.50	116.42	114.81	115.29	114.08	1.06	0.90	0.60	0.979	0.00	5.00	24.0	
16.10.2024	45.23	36.71	8.52	116.36	114.76	115.22	114.01	1.06	0.90	0.60	0.981	0.00	5.00	24.0	
17.10.2024	44.73	36.44	8.30	116.41	114.83	115.30	114.09	1.05	0.90	0.60	0.956	0.00	5.00	24.0	
18.10.2024	44.53	36.36	8.16	116.34	114.77	115.23	114.03	1.05	0.90	0.60	0.940	0.00	5.00	24.0	
19.10.2024	43.81	35.85	7.96	116.36	114.81	115.29	114.09	1.05	0.90	0.60	0.917	0.00	5.00	24.0	
20.10.2024	44.74	36.50	8.24	116.35	114.78	115.24	114.04	1.05	0.90	0.60	0.948	0.00	5.00	24.0	
21.10.2024	44.90	36.69	8.21	116.35	114.77	115.22	114.02	1.05	0.90	0.60	0.945	0.00	5.00	24.0	
22.10.2024	44.86	36.72	8.14	116.30	114.73	115.18	113.98	1.04	0.90	0.60	0.937	0.00	5.00	24.0	
23.10.2024	42.47	35.31	7.16	116.01	114.50	115.01	113.81	1.04	0.90	0.60	0.823	0.00	5.00	24.0	
24.10.2024	42.58	35.29	7.29	116.20	114.70	115.19	114.00	1.03	0.90	0.60	0.839	0.00	5.00	24.0	
25.10.2024	44.82	36.72	8.10	116.22	114.67	115.10	113.93	1.02	0.90	0.60	0.931	0.00	5.00	24.0	
26.10.2024	45.25	37.06	8.19	116.21	114.65	115.07	113.89	1.03	0.90	0.60	0.941	0.00	5.00	24.0	
27.10.2024	44.37	36.42	7.95	116.19	114.65	115.09	113.91	1.03	0.90	0.60	0.915	0.00	5.00	24.0	
28.10.2024	44.53	36.39	8.14	116.23	114.67	115.12	113.93	1.04	0.90	0.60	0.936	0.00	5.00	24.0	
29.10.2024	44.62	36.45	8.17	116.19	114.63	115.08	113.89	1.04	0.90	0.60	0.940	0.00	5.00	24.0	
30.10.2024	44.05	36.04	8.01	116.14	114.59	115.06	113.87	1.04	0.90	0.60	0.921	0.00	5.00	24.0	
31.10.2024	43.90	35.89	8.01	116.16	114.60	115.08	113.89	1.04	0.90	0.60	0.921	0.00	5.00	24.0	
Средние:	43.63	35.98	7.65	---	---	---	---	1.08	0.90	0.60	---	0.00	5.00	---	
Итого:	---	---	---	3612.36	3563.20	3579.24	3540.80	---	---	---	27.362	---	---	744.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Q	T раб
	м3	м3	т	т	ГКал	ч
30.09.2024	223110.02	219896.67	220197.22	218305.17	2985.098	57175.8
31.10.2024	226722.39	223459.87	223776.45	221845.97	3012.460	57919.8
Итого:	3612.36	3563.20	3579.24	3540.80	27.362	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации