

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Буксирная ул, д. 19 (4 УК "ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ")

Прибор: МАЛАХИТ-ТС8/Омега-ТР Заводской номер: 10263

Точка измерения: Система 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: Питерфлоу РС SN 40118

Обратка: Питерфлоу РС SN 40119

Схема измерений: Закрытая с расходомером в подающей трубе

Датчик температуры:

КТПТР-05 SN 10508

КТПТР-05 SN 10508 А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Q	ta	txв	T раб	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	атм	атм	ГКал	°C	°C	ч	
01.11.2024	43.73	35.78	7.96	115.91	114.37	114.85	113.66	1.04	0.90	0.60	0.913	0.00	5.00	24.0	
02.11.2024	42.21	34.67	7.54	115.41	113.90	114.42	113.24	1.04	0.90	0.60	0.862	0.00	5.00	24.0	
03.11.2024	44.82	36.15	8.67	115.32	113.75	114.20	113.03	1.03	0.90	0.60	0.990	0.00	5.00	24.0	
04.11.2024	46.25	37.07	9.18	115.49	113.89	114.31	113.13	1.03	0.90	0.60	1.049	0.00	5.00	24.0	
05.11.2024	45.75	36.72	9.03	115.50	113.90	114.34	113.15	1.04	0.90	0.60	1.032	0.00	5.00	24.0	
06.11.2024	47.12	37.33	9.79	115.41	113.76	114.19	112.99	1.05	0.90	0.60	1.117	0.00	5.00	24.0	
07.11.2024	50.08	39.00	11.08	115.47	113.75	114.09	112.91	1.05	0.90	0.60	1.263	0.00	5.00	24.0	
08.11.2024	50.88	39.77	11.10	115.48	113.51	114.06	112.64	1.25	0.90	0.60	1.266	0.00	5.00	24.0	
09.11.2024	44.07	35.46	8.62	115.20	113.62	114.13	112.93	1.05	0.90	0.60	0.983	0.00	5.00	24.0	
10.11.2024	44.42	35.63	8.79	115.28	113.69	114.19	112.99	1.06	0.90	0.60	1.003	0.00	5.00	24.0	
11.11.2024	48.43	38.06	10.36	115.40	113.67	114.11	112.87	1.09	0.90	0.60	1.181	0.00	5.00	24.0	
12.11.2024	48.48	38.12	10.36	115.41	113.70	114.12	112.90	1.07	0.90	0.60	1.181	0.00	5.00	24.0	
13.11.2024	48.11	38.06	10.04	115.32	113.63	114.05	112.83	1.07	0.90	0.60	1.144	0.00	5.00	24.0	
14.11.2024	44.14	35.07	9.08	106.49	105.00	105.48	104.36	1.07	0.90	0.60	0.939	0.00	5.00	24.0	
15.11.2024	45.15	35.86	9.29	113.36	111.78	112.26	111.08	1.05	0.90	0.60	1.042	0.00	5.00	24.0	
16.11.2024	45.02	36.02	9.00	113.35	111.76	112.25	111.06	1.07	0.90	0.60	1.010	0.00	5.00	24.0	
17.11.2024	43.82	35.27	8.55	112.84	111.28	111.80	110.61	1.07	0.90	0.60	0.956	0.00	5.00	24.0	
18.11.2024	44.02	35.29	8.73	110.60	109.07	109.57	108.41	1.07	0.90	0.60	0.956	0.00	5.00	24.0	
19.11.2024	44.08	35.39	8.69	110.61	109.08	109.58	108.41	1.07	0.90	0.60	0.952	0.00	5.00	24.0	
20.11.2024	44.25	35.56	8.69	110.58	109.04	109.54	108.37	1.07	0.90	0.60	0.951	0.00	5.00	24.0	
21.11.2024	44.10	35.45	8.66	110.56	109.02	109.53	108.36	1.07	0.90	0.60	0.947	0.00	5.00	24.0	
22.11.2024	43.28	34.90	8.37	110.58	109.05	109.58	108.41	1.08	0.90	0.60	0.917	0.00	5.00	24.0	
23.11.2024	43.93	35.28	8.65	110.57	109.03	109.55	108.37	1.08	0.90	0.60	0.946	0.00	5.00	24.0	
24.11.2024	44.35	35.61	8.75	110.58	109.03	109.54	108.36	1.08	0.90	0.60	0.958	0.00	5.00	24.0	
25.11.2024	45.85	36.48	9.37	110.62	109.03	109.51	108.33	1.09	0.90	0.60	1.025	0.00	5.00	24.0	
26.11.2024	47.79	37.59	10.20	110.68	109.04	109.48	108.29	1.09	0.90	0.60	1.116	0.00	5.00	24.0	
27.11.2024	49.87	38.81	11.07	110.94	109.24	109.63	108.44	1.09	0.90	0.60	1.212	0.00	5.00	24.0	
28.11.2024	51.45	39.56	11.89	110.63	108.90	109.24	108.07	1.08	0.90	0.60	1.297	0.00	5.00	24.0	
29.11.2024	51.83	39.82	12.02	110.09	108.35	108.69	107.52	1.09	0.90	0.60	1.305	0.00	5.00	24.0	
30.11.2024	49.58	38.58	11.00	110.06	108.38	108.77	107.60	1.09	0.90	0.60	1.196	0.00	5.00	24.0	
Средние:	46.23	36.74	9.48	---	---	---	---	1.07	0.90	0.60	---	0.00	5.00	---	
Итого:	---	---	---	3383.75	3335.21	3349.03	3313.32	---	---	---	31.707	---	---	720.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Q	T раб
	м3	м3	т	т	ГКал	ч
31.10.2024	226722.39	223459.87	223776.45	221845.97	3012.460	57919.8
30.11.2024	230106.13	226795.08	227125.48	225159.30	3044.167	58639.8
Итого:	3383.75	3335.21	3349.03	3313.32	31.707	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации