

Отчет о суточных параметрах  
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Буксирная ул, д. 19 (4 УК "ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ")

Прибор: МАЛАХИТ-ТС8/Омега-ТР Заводской номер: 10263

Точка измерения: Система 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Питерфлоу РС SN 40118  
Обратка: Питерфлоу РС SN 40119

Датчик температуры: КТПТР-05 SN 10508  
КТПТР-05 SN 10508 А

Схема измерений: Закрытая с расходомером в подающей трубе

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Q	ta	txв	T раб	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	атм	атм	ГКал	°C	°C	ч	
01.10.2025	40.93	34.16	6.78	116.00	114.60	115.06	113.95	0.97	0.90	0.60	0.779	0.00	5.00	24.0	
02.10.2025	43.14	35.48	7.66	114.55	113.21	113.52	112.52	0.89	0.90	0.60	0.868	0.00	5.00	24.0	
03.10.2025	43.51	35.55	7.96	110.36	109.06	109.35	108.39	0.88	0.90	0.60	0.869	0.00	5.00	24.0	
04.10.2025	43.81	35.70	8.11	108.71	107.43	107.71	106.77	0.88	0.90	0.60	0.873	0.00	5.00	24.0	
05.10.2025	42.96	35.27	7.69	108.27	107.03	107.31	106.39	0.87	0.90	0.60	0.824	0.00	5.00	24.0	
06.10.2025	43.00	35.37	7.64	108.62	107.38	107.66	106.73	0.86	0.90	0.60	0.822	0.00	5.00	24.0	
07.10.2025	42.79	35.21	7.58	108.28	107.05	107.32	106.41	0.86	0.90	0.60	0.813	0.00	5.00	24.0	
08.10.2025	41.49	34.37	7.11	107.43	106.24	106.53	105.63	0.85	0.90	0.60	0.758	0.00	5.00	24.0	
09.10.2025	40.02	33.44	6.58	108.62	107.46	107.78	106.88	0.84	0.90	0.60	0.709	0.00	5.00	24.0	
10.10.2025	39.62	33.01	6.62	105.15	104.02	104.35	103.47	0.84	0.90	0.60	0.690	0.00	5.00	24.0	
11.10.2025	42.14	34.31	7.84	102.95	101.79	102.07	101.21	0.84	0.90	0.60	0.799	0.00	5.00	24.0	
12.10.2025	42.18	34.25	7.93	102.80	101.64	101.92	101.06	0.84	0.90	0.60	0.808	0.00	5.00	24.0	
13.10.2025	42.14	33.96	8.18	102.69	101.53	101.81	100.97	0.84	0.90	0.60	0.832	0.00	5.00	24.0	
14.10.2025	43.84	35.10	8.75	102.70	101.50	101.75	100.90	0.84	0.90	0.60	0.889	0.00	5.00	24.0	
15.10.2025	43.24	34.89	8.35	102.63	101.45	101.70	100.85	0.84	0.90	0.60	0.849	0.00	5.00	24.0	
16.10.2025	42.52	34.45	8.06	102.64	101.49	101.75	100.91	0.83	0.90	0.60	0.820	0.00	5.00	24.0	
17.10.2025	44.15	35.41	8.74	102.73	101.54	101.77	100.92	0.84	0.90	0.60	0.888	0.00	5.00	24.0	
18.10.2025	44.15	35.39	8.77	102.68	101.47	101.72	100.85	0.85	0.90	0.60	0.891	0.00	5.00	24.0	
19.10.2025	44.36	35.49	8.87	102.67	101.46	101.70	100.84	0.85	0.90	0.60	0.901	0.00	5.00	24.0	
20.10.2025	44.27	35.24	9.03	102.66	101.45	101.70	100.84	0.85	0.90	0.60	0.917	0.00	5.00	24.0	
21.10.2025	43.39	34.72	8.67	102.66	101.47	101.73	100.87	0.84	0.90	0.60	0.881	0.00	5.00	24.0	
22.10.2025	44.82	35.66	9.16	102.65	101.43	101.66	100.80	0.85	0.90	0.60	0.930	0.00	5.00	24.0	
23.10.2025	45.64	36.24	9.40	102.66	101.42	101.64	100.78	0.85	0.90	0.60	0.955	0.00	5.00	24.0	
24.10.2025	44.64	35.73	8.91	102.67	101.46	101.69	100.83	0.85	0.90	0.60	0.905	0.00	5.00	24.0	
25.10.2025	44.11	35.26	8.86	102.66	101.46	101.70	100.85	0.84	0.90	0.60	0.900	0.00	5.00	24.0	
26.10.2025	44.64	35.67	8.97	102.69	101.48	101.71	100.85	0.85	0.90	0.60	0.911	0.00	5.00	24.0	
27.10.2025	43.86	35.11	8.75	102.68	101.49	101.73	100.88	0.84	0.90	0.60	0.890	0.00	5.00	24.0	
28.10.2025	43.49	35.02	8.46	102.66	101.48	101.73	100.88	0.84	0.90	0.60	0.861	0.00	5.00	24.0	
29.10.2025	41.62	33.91	7.72	102.66	101.52	101.81	100.96	0.83	0.90	0.60	0.785	0.00	5.00	24.0	
30.10.2025	43.16	34.78	8.39	102.70	101.52	101.78	100.93	0.84	0.90	0.60	0.853	0.00	5.00	24.0	
31.10.2025	45.85	36.26	9.59	102.74	101.49	101.70	100.85	0.84	0.90	0.60	0.974	0.00	5.00	24.0	
Средние:	43.21	34.98	8.23	---	---	---	---	0.85	0.90	0.60	---	0.00	5.00	---	
Итого:	---	---	---	3252.57	3215.03	3223.35	3195.96	---	---	---	26.446	---	---	744.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Q	T раб
	м3	м3	т	т	ГКал	ч
30.09.2025	248493.77	244916.24	245306.79	243154.78	3234.288	62691.1
31.10.2025	251746.34	248131.28	248530.14	246350.74	3260.734	63435.1
Итого:	3252.57	3215.03	3223.35	3195.96	26.446	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации