

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Буксирная ул, д. 19 (4 УК "ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ")

Прибор: МАЛАХИТ-ТС8/Омега-ТР Заводской номер: 10263

Точка измерения: Система 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: Питерфлоу РС SN 40118

Обратка: Питерфлоу РС SN 40119

Схема измерений: Закрытая с расходомером в подающей трубе

Датчик температуры:

КТПТР-05 SN 10508

КТПТР-05 SN 10508 А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Q	ta	txв	T раб	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	атм	атм	ГКал	°C	°C	ч	
01.11.2025	46.03	36.34	9.70	102.75	101.50	101.71	100.85	0.84	0.90	0.60	0.986	0.00	5.00	24.0	
02.11.2025	45.76	36.11	9.65	102.76	101.52	101.73	100.88	0.84	0.90	0.60	0.981	0.00	5.00	24.0	
03.11.2025	46.68	36.36	10.33	102.78	101.51	101.71	100.86	0.84	0.90	0.60	1.049	0.00	5.00	24.0	
04.11.2025	49.43	37.83	11.60	102.85	101.50	101.65	100.79	0.85	0.90	0.60	1.178	0.00	5.00	24.0	
05.11.2025	47.29	36.74	10.55	102.82	101.52	101.72	100.86	0.85	0.90	0.60	1.072	0.00	5.00	24.0	
06.11.2025	46.12	36.05	10.07	102.77	101.52	101.73	100.88	0.84	0.90	0.60	1.024	0.00	5.00	24.0	
07.11.2025	44.79	35.50	9.29	102.71	101.49	101.72	100.87	0.84	0.90	0.60	0.944	0.00	5.00	24.0	
08.11.2025	45.28	35.75	9.53	102.72	101.49	101.71	100.86	0.84	0.90	0.60	0.969	0.00	5.00	24.0	
09.11.2025	46.83	36.66	10.17	102.75	101.48	101.67	100.81	0.84	0.90	0.60	1.033	0.00	5.00	24.0	
10.11.2025	47.38	36.94	10.44	102.77	101.48	101.67	100.81	0.85	0.90	0.60	1.061	0.00	5.00	24.0	
11.11.2025	47.56	36.99	10.57	102.78	101.47	101.67	100.80	0.86	0.90	0.60	1.074	0.00	5.00	24.0	
12.11.2025	48.40	37.36	11.05	102.81	101.47	101.66	100.78	0.87	0.90	0.60	1.122	0.00	5.00	24.0	
13.11.2025	47.56	36.83	10.72	102.82	101.49	101.71	100.83	0.87	0.90	0.60	1.090	0.00	5.00	24.0	
14.11.2025	47.49	36.86	10.63	102.78	101.46	101.68	100.79	0.87	0.90	0.60	1.080	0.00	5.00	24.0	
15.11.2025	45.88	36.14	9.74	102.75	101.48	101.71	100.84	0.87	0.90	0.60	0.990	0.00	5.00	24.0	
16.11.2025	45.84	35.99	9.85	102.75	101.48	101.72	100.84	0.86	0.90	0.60	1.001	0.00	5.00	24.0	
17.11.2025	47.83	36.87	10.97	102.78	101.45	101.65	100.78	0.86	0.90	0.60	1.114	0.00	5.00	24.0	
18.11.2025	45.97	35.87	10.10	102.58	101.30	101.55	100.67	0.86	0.90	0.60	1.024	0.00	5.00	24.0	
19.11.2025	45.80	35.83	9.98	102.59	101.31	101.56	100.68	0.87	0.90	0.60	1.013	0.00	5.00	24.0	
20.11.2025	46.79	36.30	10.49	102.65	101.34	101.57	100.70	0.87	0.90	0.60	1.064	0.00	5.00	24.0	
21.11.2025	49.01	37.48	11.52	102.60	101.23	101.43	100.54	0.88	0.90	0.60	1.168	0.00	5.00	24.0	
22.11.2025	48.07	37.10	10.97	102.54	101.19	101.41	100.52	0.88	0.90	0.60	1.111	0.00	5.00	24.0	
23.11.2025	47.43	36.68	10.74	102.38	101.06	101.28	100.40	0.88	0.90	0.60	1.087	0.00	5.00	24.0	
24.11.2025	49.18	37.67	11.51	103.06	101.69	101.87	100.99	0.87	0.90	0.60	1.171	0.00	5.00	24.0	
25.11.2025	47.46	36.89	10.57	102.48	101.16	101.38	100.49	0.88	0.90	0.60	1.071	0.00	5.00	24.0	
26.11.2025	46.36	36.14	10.23	103.95	102.64	102.88	101.99	0.87	0.90	0.60	1.051	0.00	5.00	24.0	
27.11.2025	48.38	37.56	10.82	106.92	105.53	105.73	104.81	0.87	0.90	0.60	1.143	0.00	5.00	24.0	
28.11.2025	46.66	36.54	10.12	106.38	105.04	105.27	104.36	0.87	0.90	0.60	1.065	0.00	5.00	24.0	
29.11.2025	45.76	36.04	9.71	106.24	104.93	105.18	104.27	0.86	0.90	0.60	1.020	0.00	5.00	24.0	
30.11.2025	45.53	36.12	9.42	108.20	106.87	107.13	106.20	0.87	0.90	0.60	1.008	0.00	5.00	24.0	
Средние:	46.95	36.58	10.37	---	---	---	---	0.86	0.90	0.60	---	0.00	5.00	---	
Итого:	---	---	---	3099.71	3060.61	3067.04	3040.75	---	---	---	31.761	---	---	720.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Q	T раб
	м3	м3	т	т	ГКал	ч
31.10.2025	251746.34	248131.28	248530.14	246350.74	3260.734	63435.1
30.11.2025	254846.05	251191.89	251597.18	249391.49	3292.495	64155.1
Итого:	3099.71	3060.61	3067.04	3040.75	31.761	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации