

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Марии Загуменных ул, д. 12 (МКД УК "ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ")

Прибор: ТМК-Н12 Заводской номер: 5166

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ВПС SN 3216230
Обратка: ВПС SN 3216523
Схема измерений: 3

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 26520г
КТСП-Н SN 26520х

| Дата | t1 | t2 | dt | M1 | M2 | % | P1 | P2 | Q _{tv} | ВНР | NS |
|------------|-------|-------|-------|------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------|----|
| | °C | °C | °C | т | т | | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | ч | |
| 01.11.2025 | 49.10 | 39.90 | 9.20 | 0.00 | 79.97 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 02.11.2025 | 49.30 | 39.80 | 9.50 | 0.00 | 79.88 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 03.11.2025 | 54.20 | 42.80 | 11.40 | 0.00 | 82.34 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 04.11.2025 | 55.90 | 43.90 | 12.00 | 0.00 | 81.89 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 05.11.2025 | 51.00 | 40.90 | 10.10 | 0.00 | 79.90 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 06.11.2025 | 49.60 | 40.00 | 9.60 | 0.00 | 79.86 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 07.11.2025 | 50.20 | 40.50 | 9.70 | 0.00 | 79.98 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 08.11.2025 | 50.50 | 40.70 | 9.80 | 0.00 | 79.90 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 09.11.2025 | 50.30 | 40.40 | 9.90 | 0.00 | 79.43 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 10.11.2025 | 50.40 | 40.30 | 10.10 | 0.00 | 78.66 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 11.11.2025 | 51.50 | 41.00 | 10.50 | 0.00 | 80.20 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 12.11.2025 | 51.90 | 41.00 | 10.90 | 0.00 | 78.15 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 13.11.2025 | 53.10 | 42.00 | 11.10 | 0.00 | 80.40 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 14.11.2025 | 50.60 | 39.80 | 10.80 | 0.00 | 72.12 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 15.11.2025 | 49.70 | 39.40 | 10.30 | 0.00 | 71.65 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 16.11.2025 | 50.90 | 40.10 | 10.80 | 0.00 | 74.32 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 17.11.2025 | 53.30 | 41.70 | 11.60 | 0.00 | 76.54 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 18.11.2025 | 52.10 | 40.80 | 11.30 | 0.00 | 72.95 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 19.11.2025 | 49.80 | 39.30 | 10.50 | 0.00 | 71.30 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 20.11.2025 | 51.50 | 39.80 | 11.70 | 0.00 | 69.37 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 21.11.2025 | 54.20 | 40.70 | 13.50 | 0.00 | 65.15 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 22.11.2025 | 51.90 | 40.20 | 11.70 | 0.00 | 69.41 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 23.11.2025 | 52.20 | 40.20 | 12.00 | 0.00 | 68.56 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 24.11.2025 | 52.40 | 40.30 | 12.10 | 0.00 | 67.96 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 25.11.2025 | 51.00 | 39.80 | 11.20 | 0.00 | 70.77 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 26.11.2025 | 50.80 | 39.90 | 10.90 | 0.00 | 73.42 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 27.11.2025 | 53.00 | 41.20 | 11.80 | 0.00 | 72.95 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 28.11.2025 | 52.30 | 41.30 | 11.00 | 0.00 | 78.54 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 29.11.2025 | 49.80 | 40.40 | 9.40 | 0.00 | 84.19 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| 30.11.2025 | 49.70 | 40.30 | 9.40 | 0.00 | 83.67 | -200.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | * |
| Средние: | 51.41 | 40.61 | 10.79 | --- | --- | -200.00 | 5.00 | 5.00 | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 0.00 | 2283.43 | --- | --- | --- | 0.000 | 720.0 | |

| Дата | M1 | M2 | Q _{tv} | ВНР |
|------------|----------|----------|-----------------|---------|
| | т | т | Гкал | ч |
| 31.10.2025 | 91699.09 | 75954.17 | 1179.202 | 44451.3 |
| 30.11.2025 | 91699.09 | 78237.61 | 1179.202 | 45171.3 |
| Итого: | 0.00 | 2283.43 | 0.000 | 720.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах холодного водоснабжения
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Марии Загуменных ул, д. 12 (МКД УК "ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ")

Прибор: ТМК-Н12 Заводской номер: 5166

Точка измерения: V3; Ресурс: ХВС

Схема измерений: V3 Дополнительный канал

| Дата | V3 | Qtv | ВНР | NS |
|------------|------|-------|-------|----|
| | м3 | Гкал | ч | |
| 01.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 02.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 03.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 04.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 05.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 06.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 07.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 08.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 09.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 10.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 11.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 12.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 13.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 14.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 15.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 16.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 17.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 18.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 19.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 20.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 21.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 22.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 23.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 24.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 25.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 26.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 27.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 28.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 29.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| 30.11.2025 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | |
| Средние: | --- | --- | --- | |
| Итого: | 0.00 | 0.000 | 720.0 | |

| Дата | V3 | Qtv | ВНР |
|------------|---------|----------|---------|
| | м3 | Гкал | ч |
| 31.10.2025 | 6766.38 | 1179.208 | 44674.4 |
| 30.11.2025 | 6766.38 | 1179.208 | 45394.4 |
| Итого: | 0.00 | 0.000 | 720.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
