

Отчет о суточных параметрах  
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Буксирная ул, д. 19 (4 УК "ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ")

Прибор: МАЛАХИТ-ТС8/Омега-ТР Заводской номер: 10263

Точка измерения: Система 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: Питерфлоу РС SN 40118

Обратка: Питерфлоу РС SN 40119

Схема измерений: Закрытая с расходомером в подающей трубе

Датчик температуры:

КТПТР-05 SN 10508

КТПТР-05 SN 10508 А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Q	ta	txв	T раб	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	атм	атм	ГКал	°C	°C	ч	
01.12.2025	46.33	36.57	9.76	108.70	107.34	107.59	106.65	0.87	0.90	0.60	1.049	0.00	5.00	24.0	
02.12.2025	45.82	36.09	9.73	105.80	104.48	104.74	103.82	0.87	0.90	0.60	1.018	0.00	5.00	24.0	
03.12.2025	46.64	36.87	9.77	110.54	109.15	109.39	108.43	0.88	0.90	0.60	1.068	0.00	5.00	24.0	
04.12.2025	46.67	36.83	9.84	109.53	108.14	108.39	107.43	0.88	0.90	0.60	1.066	0.00	5.00	24.0	
05.12.2025	47.29	37.13	10.15	109.22	107.82	108.05	107.10	0.88	0.90	0.60	1.096	0.00	5.00	24.0	
06.12.2025	50.81	39.29	11.52	109.36	107.87	108.02	107.06	0.89	0.90	0.60	1.243	0.00	5.00	24.0	
07.12.2025	57.02	42.90	14.12	109.45	107.76	107.78	106.80	0.92	0.90	0.60	1.521	0.00	5.00	24.0	
08.12.2025	58.36	43.57	14.79	110.26	108.50	108.51	107.50	0.93	0.90	0.60	1.603	0.00	5.00	24.0	
09.12.2025	60.07	44.03	16.04	112.62	110.74	110.73	109.70	0.93	0.90	0.60	1.774	0.00	5.00	24.0	
10.12.2025	58.45	43.67	14.78	112.93	111.11	111.13	110.09	0.94	0.90	0.60	1.641	0.00	5.00	24.0	
11.12.2025	52.56	40.06	12.50	113.69	112.05	112.21	111.18	0.92	0.90	0.60	1.402	0.00	5.00	24.0	
12.12.2025	53.86	40.96	12.89	113.70	112.02	112.15	111.12	0.93	0.90	0.60	1.445	0.00	5.00	24.0	
13.12.2025	50.11	38.93	11.18	113.60	112.04	112.24	111.22	0.92	0.90	0.60	1.254	0.00	5.00	24.0	
14.12.2025	51.19	39.47	11.72	113.56	111.98	112.15	111.13	0.91	0.90	0.60	1.313	0.00	5.00	24.0	
15.12.2025	56.62	42.58	14.03	113.70	111.94	111.99	110.96	0.92	0.90	0.60	1.570	0.00	5.00	24.0	
16.12.2025	62.55	45.97	16.58	113.86	111.89	111.80	110.76	0.94	0.90	0.60	1.852	0.00	5.00	24.0	
17.12.2025	67.32	48.80	18.53	113.93	111.78	111.58	110.51	0.96	0.90	0.60	2.067	0.00	5.00	24.0	
18.12.2025	65.67	47.88	17.79	113.83	111.74	111.59	110.51	0.97	0.90	0.60	1.985	0.00	5.00	24.0	
19.12.2025	62.29	46.22	16.07	113.86	111.89	111.83	110.75	0.97	0.90	0.60	1.797	0.00	5.00	24.0	
20.12.2025	61.81	45.40	16.41	113.69	111.73	111.69	110.62	0.96	0.90	0.60	1.831	0.00	5.00	24.0	
21.12.2025	63.40	46.48	16.92	113.73	111.71	111.63	110.55	0.97	0.90	0.60	1.888	0.00	5.00	24.0	
22.12.2025	57.91	43.70	14.21	113.61	111.78	111.83	110.75	0.97	0.90	0.60	1.587	0.00	5.00	24.0	
23.12.2025	58.16	43.56	14.61	113.41	111.57	111.62	110.55	0.97	0.90	0.60	1.629	0.00	5.00	24.0	
24.12.2025	63.88	46.15	17.73	113.56	111.49	111.44	110.35	0.98	0.90	0.60	1.974	0.00	5.00	24.0	
25.12.2025	69.54	49.13	20.42	113.75	111.44	111.27	110.16	1.00	0.90	0.60	2.271	0.00	5.00	24.0	
26.12.2025	66.94	47.98	18.96	113.71	111.51	111.40	110.29	1.00	0.90	0.60	2.111	0.00	5.00	24.0	
27.12.2025	61.00	44.69	16.31	113.50	111.52	111.54	110.45	0.99	0.90	0.60	1.818	0.00	5.00	24.0	
28.12.2025	56.13	41.87	14.27	112.16	110.37	110.51	109.44	0.97	0.90	0.60	1.576	0.00	5.00	24.0	
29.12.2025	59.74	43.48	16.26	109.81	107.93	107.99	106.95	0.98	0.90	0.60	1.748	0.00	5.00	24.0	
30.12.2025	64.84	46.30	18.54	108.25	106.21	106.17	105.12	0.99	0.90	0.60	1.967	0.00	5.00	24.0	
31.12.2025	64.94	46.53	18.41	108.05	106.02	105.96	104.92	0.99	0.90	0.60	1.950	0.00	5.00	24.0	
Средние:	57.68	43.00	14.67	---	---	---	---	0.94	0.90	0.60	---	0.00	5.00	---	
Итого:	---	---	---	3469.37	3413.53	3414.92	3382.88	---	---	---	50.116	---	---	744.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Q	T раб
	м3	м3	т	т	ГКал	ч
30.11.2025	254846.05	251191.89	251597.18	249391.49	3292.495	64155.1
31.12.2025	258315.43	254605.42	255012.10	252774.37	3342.611	64899.1
Итого:	3469.37	3413.53	3414.92	3382.88	50.116	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации