

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Буксирная ул, д. 19 (4 УК "ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ")

Прибор: МАЛАХИТ-ТС8/Омега-ТР Заводской номер: 10263

Точка измерения: Система 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: Питерфлоу РС SN 40118

Обратка: Питерфлоу РС SN 40119

Схема измерений: Закрытая с расходомером в подающей трубе

Датчик температуры:

КТПТР-05 SN 10508

КТПТР-05 SN 10508 А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Q	ta	txв	T раб	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	атм	атм	ГКал	°C	°C	ч	
01.01.2026	59.36	43.51	15.85	107.87	106.05	106.11	105.08	0.97	0.90	0.60	1.680	0.00	5.00	24.0	
02.01.2026	59.68	43.52	16.16	107.86	106.02	106.08	105.05	0.97	0.90	0.60	1.713	0.00	5.00	24.0	
03.01.2026	61.03	44.18	16.85	107.82	105.92	105.96	104.93	0.98	0.90	0.60	1.784	0.00	5.00	24.0	
04.01.2026	58.24	42.77	15.47	107.59	105.80	105.89	104.87	0.97	0.90	0.60	1.637	0.00	5.00	24.0	
05.01.2026	54.19	40.54	13.65	107.42	105.76	105.93	104.92	0.96	0.90	0.60	1.444	0.00	5.00	24.0	
06.01.2026	53.74	40.25	13.49	107.23	105.60	105.77	104.77	0.95	0.90	0.60	1.425	0.00	5.00	24.0	
07.01.2026	58.44	42.74	15.70	107.31	105.51	105.60	104.58	0.97	0.90	0.60	1.656	0.00	5.00	24.0	
08.01.2026	57.43	42.23	15.21	107.28	105.51	105.62	104.60	0.97	0.90	0.60	1.605	0.00	5.00	24.0	
09.01.2026	52.66	39.82	12.84	107.03	105.43	105.63	104.62	0.96	0.90	0.60	1.355	0.00	5.00	24.0	
10.01.2026	52.70	39.61	13.08	107.07	105.46	105.67	104.66	0.96	0.90	0.60	1.381	0.00	5.00	24.0	
11.01.2026	57.36	42.31	15.06	107.03	105.28	105.39	104.37	0.97	0.90	0.60	1.585	0.00	5.00	24.0	
12.01.2026	61.55	44.50	17.06	106.23	104.34	104.37	103.35	0.99	0.90	0.60	1.777	0.00	5.00	24.0	
13.01.2026	68.13	48.23	19.91	106.99	104.84	104.73	103.67	1.01	0.90	0.60	2.076	0.00	5.00	24.0	
14.01.2026	67.32	47.27	20.05	103.05	100.99	100.92	99.92	1.00	0.90	0.60	2.023	0.00	5.00	24.0	
15.01.2026	66.77	46.85	19.93	102.86	100.82	100.77	99.76	1.00	0.90	0.60	2.007	0.00	5.00	24.0	
16.01.2026	66.08	46.02	20.06	102.63	100.62	100.59	99.59	1.00	0.90	0.60	2.017	0.00	5.00	24.0	
17.01.2026	64.53	45.06	19.47	102.51	100.54	100.56	99.56	0.99	0.90	0.60	1.957	0.00	5.00	24.0	
18.01.2026	62.47	44.05	18.42	102.28	100.38	100.44	99.45	1.00	0.90	0.60	1.849	0.00	5.00	24.0	
19.01.2026	61.50	43.71	17.79	102.34	100.48	100.55	99.55	1.00	0.90	0.60	1.787	0.00	5.00	24.0	
20.01.2026	63.16	44.66	18.50	102.27	100.36	100.40	99.40	1.01	0.90	0.60	1.856	0.00	5.00	24.0	
21.01.2026	69.27	47.68	21.59	103.61	101.42	101.35	100.31	1.03	0.90	0.60	2.189	0.00	5.00	24.0	
22.01.2026	72.28	49.12	23.16	102.46	100.17	100.06	99.02	1.05	0.90	0.60	2.317	0.00	5.00	24.0	
23.01.2026	71.47	48.49	22.98	102.43	100.16	100.08	99.04	1.04	0.90	0.60	2.299	0.00	5.00	24.0	
24.01.2026	71.21	48.13	23.08	102.35	100.08	100.02	98.97	1.05	0.90	0.60	2.308	0.00	5.00	24.0	
25.01.2026	70.04	47.66	22.38	102.19	99.96	99.93	98.88	1.06	0.90	0.60	2.236	0.00	5.00	24.0	
26.01.2026	70.76	48.31	22.45	102.25	99.98	99.94	98.87	1.08	0.90	0.60	2.243	0.00	5.00	24.0	
27.01.2026	64.70	45.09	19.62	101.86	99.83	99.91	98.85	1.06	0.90	0.60	1.959	0.00	5.00	24.0	
28.01.2026	63.52	44.75	18.77	101.88	99.90	99.99	98.93	1.06	0.90	0.60	1.876	0.00	5.00	24.0	
29.01.2026	56.32	41.03	15.29	103.39	101.64	101.86	100.81	1.04	0.90	0.60	1.551	0.00	5.00	24.0	
30.01.2026	53.17	39.23	13.94	101.72	100.08	100.36	99.34	1.03	0.90	0.60	1.397	0.00	5.00	24.0	
31.01.2026	50.31	37.00	13.31	101.46	99.91	100.24	99.25	1.00	0.90	0.60	1.333	0.00	5.00	24.0	
Средние:	61.92	44.14	17.78	---	---	---	---	1.00	0.90	0.60	---	0.00	5.00	---	
Итого:	---	---	---	3238.27	3178.83	3180.74	3148.97	---	---	---	56.324	---	---	744.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Q	T раб
	м3	м3	т	т	ГКал	ч
31.12.2025	258315.43	254605.42	255012.10	252774.37	3342.611	64899.1
31.01.2026	261553.70	257784.25	258192.84	255923.34	3398.935	65643.1
Итого:	3238.27	3178.83	3180.74	3148.97	56.324	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации