

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Марии Загуменных ул, д. 14 (ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ")

Прибор: ТМК-Н12 Заводской номер: 5218

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: 3

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q _{tv}	ВНР	NS
	°C	°C	°C	т	т		кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч	
01.09.2025	16.30	16.20	0.10	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	19.5	*
02.09.2025	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	23.2	*
03.09.2025	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	0.0	*
04.09.2025	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	5.2	*
05.09.2025	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	11.0	*
06.09.2025	16.50	16.40	0.10	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	12.9	*
07.09.2025	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	16.3	*
08.09.2025	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	13.8	*
09.09.2025	15.70	15.80	-0.10	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	2.4	*
10.09.2025	15.40	15.50	-0.10	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	7.1	*
11.09.2025	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	8.5	*
12.09.2025	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	7.4	*
13.09.2025	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	10.6	*
14.09.2025	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	2.2	*
15.09.2025	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	9.3	*
16.09.2025	15.00	14.90	0.10	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	8.4	*
17.09.2025	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	10.0	*
18.09.2025	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	16.8	*
19.09.2025	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	9.1	*
20.09.2025	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	15.6	*
21.09.2025	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	12.8	*
22.09.2025	26.90	25.00	1.90	46.53	0.00	200.00	5.00	5.00	0.231	14.3	*
23.09.2025	52.80	47.70	5.10	116.87	0.00	200.00	5.00	5.00	0.596	24.0	*
24.09.2025	50.90	45.40	5.50	105.42	0.00	200.00	5.00	5.00	0.579	24.0	*
25.09.2025	50.70	45.20	5.50	101.12	0.00	200.00	5.00	5.00	0.547	24.0	*
26.09.2025	50.00	44.50	5.50	95.45	0.00	200.00	5.00	5.00	0.517	24.0	*
27.09.2025	50.20	44.40	5.80	89.78	0.00	200.00	5.00	5.00	0.522	24.0	*
28.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Средние:	22.50	21.41	1.09	---	---	44.44	5.00	5.00	---	---	---
Итого:	---	---	---	555.16	0.00	---	---	---	2.991	356.4	---

Дата	M1	M2	Q _{tv}	ВНР
	т	т	Гкал	ч
31.08.2025	89423.37	87322.46	968.347	38545.4
27.09.2025	89978.53	87322.46	971.338	38901.7
Итого:	555.16	0.00	2.991	356.4

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах холодного водоснабжения
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Марии Загуменных ул, д. 14 (ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ")

Прибор: ТМК-Н12 Заводской номер: 5218

Точка измерения: V3; Ресурс: ХВС

Схема измерений: V3 Дополнительный канал

Дата	V3	Qtv	ВНР	NS
	м3	Гкал	ч	
01.09.2025	0.00	0.000	0.0	*
02.09.2025	0.00	0.000	0.0	*
03.09.2025	0.00	0.000	0.0	*
04.09.2025	0.00	0.000	0.0	*
05.09.2025	0.00	0.000	0.0	*
06.09.2025	0.00	0.000	0.0	*
07.09.2025	0.00	0.000	0.0	*
08.09.2025	0.00	0.000	0.0	*
09.09.2025	0.00	0.000	0.0	*
10.09.2025	0.00	0.000	0.0	*
11.09.2025	0.00	0.000	0.0	*
12.09.2025	0.00	0.000	0.0	*
13.09.2025	0.00	0.000	0.0	*
14.09.2025	0.00	0.000	0.0	*
15.09.2025	0.00	0.000	0.0	*
16.09.2025	0.00	0.000	0.0	*
17.09.2025	0.00	0.000	0.0	*
18.09.2025	0.00	0.000	0.0	*
19.09.2025	0.00	0.000	0.0	*
20.09.2025	0.00	0.000	0.0	*
21.09.2025	0.00	0.000	0.0	*
22.09.2025	0.00	0.231	0.0	*
23.09.2025	0.00	0.596	0.0	
24.09.2025	0.00	0.579	0.0	
25.09.2025	0.00	0.547	0.0	*
26.09.2025	0.00	0.517	0.0	
27.09.2025	0.00	0.522	0.0	
28.09.2025	0.00	0.557	0.0	
29.09.2025	0.00	0.608	0.0	
30.09.2025	0.00	0.600	0.0	
Средние:	---	---	---	
Итого:	0.00	4.757	0.0	

Дата	V3	Qtv	ВНР
	м3	Гкал	ч
31.08.2025	7454.77	968.343	17520.2
30.09.2025	7454.77	973.100	17520.2
Итого:	0.00	4.757	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
