

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Буксирная ул, д. 19 (4 УК "ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ")

Прибор: МАЛАХИТ-ТС8/Омега-ТР Заводской номер: 10263

Точка измерения: Система 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: Питерфлоу РС SN 40118

Обратка: Питерфлоу РС SN 40119

Схема измерений: Закрытая с расходомером в подающей трубе

Датчик температуры:

КТПТР-05 SN 10508

КТПТР-05 SN 10508 А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Q	ta	txв	T раб	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	атм	атм	ГКал	°C	°C	ч	
01.04.2026	41.42	34.39	7.04	108.54	107.67	107.64	107.05	0.55	0.90	0.60	0.757	0.00	5.00	24.0	
02.04.2026	40.04	33.67	6.38	108.52	107.68	107.68	107.09	0.55	0.90	0.60	0.686	0.00	5.00	24.0	
03.04.2026	37.10	31.67	5.43	108.49	107.71	107.77	107.18	0.54	0.90	0.60	0.585	0.00	5.00	24.0	
04.04.2026	37.76	31.86	5.90	108.51	107.72	107.76	107.19	0.53	0.90	0.60	0.635	0.00	5.00	24.0	
05.04.2026	40.42	33.50	6.93	108.55	107.70	107.69	107.11	0.54	0.90	0.60	0.745	0.00	5.00	24.0	
06.04.2026	39.58	32.91	6.66	108.55	107.72	107.73	107.16	0.53	0.90	0.60	0.718	0.00	5.00	24.0	
07.04.2026	38.38	32.04	6.34	108.51	107.70	107.74	107.16	0.53	0.90	0.60	0.683	0.00	5.00	24.0	
08.04.2026	38.99	32.29	6.70	108.50	107.68	107.71	107.13	0.53	0.90	0.60	0.721	0.00	5.00	24.0	
09.04.2026	38.15	31.72	6.43	108.53	107.72	107.76	107.19	0.53	0.90	0.60	0.693	0.00	5.00	24.0	
10.04.2026	37.54	30.92	6.63	108.41	107.61	107.68	107.11	0.52	0.90	0.60	0.713	0.00	5.00	24.0	
11.04.2026	39.14	31.67	7.47	108.56	107.72	107.76	107.20	0.52	0.90	0.60	0.804	0.00	5.00	24.0	
12.04.2026	44.66	35.46	9.20	108.56	107.60	107.52	106.94	0.54	0.90	0.60	0.989	0.00	5.00	24.0	
13.04.2026	45.47	36.15	9.31	108.58	107.61	107.51	106.92	0.55	0.90	0.60	1.000	0.00	5.00	24.0	
14.04.2026	48.23	38.31	9.93	108.62	107.58	107.42	106.82	0.56	0.90	0.60	1.065	0.00	5.00	24.0	
15.04.2026	44.27	36.02	8.25	108.55	107.62	107.53	106.94	0.55	0.90	0.60	0.886	0.00	5.00	24.0	
16.04.2026	44.65	36.21	8.44	108.55	107.61	107.51	106.92	0.55	0.90	0.60	0.907	0.00	5.00	24.0	
17.04.2026	43.34	35.54	7.80	108.58	107.68	107.60	107.02	0.54	0.90	0.60	0.839	0.00	5.00	24.0	
18.04.2026	42.74	35.29	7.45	108.55	107.66	107.60	107.01	0.54	0.90	0.60	0.801	0.00	5.00	24.0	
19.04.2026	43.65	35.61	8.05	108.58	107.66	107.58	107.00	0.54	0.90	0.60	0.865	0.00	5.00	24.0	
20.04.2026	45.79	36.76	9.03	108.59	107.61	107.50	106.91	0.55	0.90	0.60	0.970	0.00	5.00	24.0	
21.04.2026	45.49	36.39	9.10	108.59	107.62	107.51	106.93	0.54	0.90	0.60	0.977	0.00	5.00	24.0	
22.04.2026	45.38	36.27	9.11	108.59	107.63	107.52	106.95	0.54	0.90	0.60	0.979	0.00	5.00	24.0	
23.04.2026	45.89	36.58	9.31	108.59	107.62	107.50	106.92	0.53	0.90	0.60	1.000	0.00	5.00	24.0	
24.04.2026	43.88	35.63	8.25	108.35	107.44	107.35	106.78	0.53	0.90	0.60	0.888	0.00	5.00	24.0	
25.04.2026	44.02	35.54	8.49	108.55	107.64	107.54	106.98	0.52	0.90	0.60	0.912	0.00	5.00	24.0	
26.04.2026	44.28	35.77	8.51	108.55	107.63	107.52	106.97	0.52	0.90	0.60	0.914	0.00	5.00	24.0	
27.04.2026	40.66	33.71	6.95	108.51	107.69	107.64	107.09	0.51	0.90	0.60	0.748	0.00	5.00	24.0	
28.04.2026	40.42	33.38	7.03	108.55	107.74	107.70	107.15	0.50	0.90	0.60	0.757	0.00	5.00	24.0	
29.04.2026	42.31	34.62	7.69	108.55	107.70	107.61	107.07	0.51	0.90	0.60	0.827	0.00	5.00	24.0	
30.04.2026	42.74	34.95	7.80	108.56	107.70	107.61	107.07	0.50	0.90	0.60	0.838	0.00	5.00	24.0	
Средние:	42.21	34.49	7.72	---	---	---	---	0.53	0.90	0.60	---	0.00	5.00	---	
Итого:	---	---	---	3256.25	3229.66	3228.18	3210.99	---	---	---	24.903	---	---	719.9	

Дата	V1	V2	M1	M2	Q	T раб
	м3	м3	т	т	ГКал	ч
31.03.2026	267598.86	263743.24	264148.92	261832.74	3483.729	67017.4
30.04.2026	270855.11	266972.89	267377.10	265043.72	3508.631	67737.3
Итого:	3256.25	3229.66	3228.18	3210.99	24.903	719.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации